


Stato di fatto																								
Tratto	Quadro elettrico	Ubicazione	n° di riferimento su tavola	Classe di progetto UNI 11248	Altezza palo [m]	Interasse palo [m]	Tipo lampada	Potenza lampada [W]	N° lampade	Classe apparecchio	η	Kill	Verifiche illuminotecniche	Tipologia corpo illuminante	Immagine									
1	Q8	Stenico Via di Setin (bassa)	533 - 549	ME4b	7,0	29,5	LED	59	6	A	OK	-	NO	R										
2	Q8	Stenico Via di Setin (alta)	216 - 528	ME4b	7,0	23,5	LED	59	13	A	OK	-	NO	R										
3	Q6	Stenico Via Risorgimento	438 - 449	ME4b	7,5	20,0	vap. mercurio	125	10	B	NO	OK	OK	A										
4	Q5	Stenico Via G.B. Siccheri	311 - 318	ME5	7,5	40,0	vap. mercurio	125	8	A	NO	-	NO	A										
5	Q5	Stenico Via Brigata Torino	277 - 303	ME5	3,5	20,0	vap. sodio	70	11	E	NO	-	NO	E										
6	Q5	Stenico Salita di Tof	384 - 388	ME5	4,0	22,0	vap. mercurio	125	5	E	NO	-	NO	O										
7	Q5	Stenico Strada di Coleò	373 - 383	ME5	5,0	34,0	ioduri metallici	100	11	A	NO	-	NO	P										
8	Q7	Stenico Via Vecia	477 - 481	ME5	4,0	35,0	vap. mercurio	125	5	E	NO	-	NO	O										
9	Q5	Stenico Località Molini	269 - 273	ME5	7,5	30,0	vap. mercurio	125	5	A	NO	-	NO	A										
10	Q5	Stenico Via del Dos Marin	336 - 372	ME5	7,5	34,0	vap. mercurio	125	7	A	NO	-	NO	A										
11	Q3	Premione Via di S. Lucia	118 - 123	ME5	7,5	30,0	vap. mercurio	125	6	A	NO	-	NO	A										
12	Q3	Premione Via Alla Closures	100 - 109	ME5	6,0	23,0	vap. mercurio	80	6	B	NO	-	NO	J										
13	Q4	Villa Banale Via della Predaia	238 - 248	ME5	7,0	32,0	vap. mercurio	80	11	B	NO	-	NO	J										
14	Q4	Villa Banale Via delle Ville nuove	258 - 266	ME5	8,0	24,0	vap. mercurio	125	9	B	NO	NO	NO	C										
15	Q4	Villa Banale Via di Pestelan	249 - 257	ME5	7,5	40,0	vap. mercurio	125	9	A	NO	-	NO	A										
16	Q4	Villa Banale Via Don A. Pellizzari	155 - 198	ME4b	7,5	29,0	vap. sodio	150	14	A	OK	-	NO	M										
17	Q2	Sclerno Via dei Caputei (ovest)	91 - 99	ME5	7,5	12,0	vap. mercurio	125	9	A	NO	-	NO	A										
18	Q2	Sclerno Via della Breda	50 - 65	ME5	4,2	18,0	vap. mercurio	125	16	B	NO	NO	NO	H										
19	Q2	Sclerno Via dei Caputei (est)	77 - 81	ME5	7,5	20,0	vap. mercurio	125	5	A	NO	-	NO	A										
20	Q1	Seo Strada parco giochi	17 - 24	ME6	3,5	18,0	vap. mercurio	125	8	C	NO	NO	NO	E										



TIMBRO E FIRMA

TRENTINO EFFICIENZA ENERGETICA S.N.C.
di FEDERICO RIALTI e CHRISTIAN TOMASI
Via Brennero, 110 I-38100 Trento – Tel 0461/421661 – Fax 0461/429280
Sito internet: www.tee.tn.it – E mail : info@tee.tn.it

COMMITTENTE	COMUNE DI STENICO	DATA	NOV 2010
GENERE	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SCALA	----
OGGETTO	PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE	TAVOLA	7
ELABORATO	TABELLA RIASSUNTIVA DI CONFRONTO		